OBEC BUKOVEC
Bukovec 270, 739 85 Bukovec

Zásady pro zřízení vodovodních přípojek napojených na vodovodní síť obce Bukovec

Stanovisko obce Bukovec k realizační PD je podmínkou pro připojení na vodovod v majetku obce Bukovec

Pro zřízení nové přípojky bude platit zásada - jedno číslo popisné = jedna přípojka. Nebudou se povolovat tzv. sdružené přípojky, kdy by bylo na jednu přípojku napojeno více nemovitostí se samostatnými popisnými čísly.

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Technickou zprávu včetně hydrotechnického posouzení navrženého profilu přípojky

- Situační výkres přípojky

- Kladečské schéma vodovodní přípojky včetně napojení na vodovodní řad a vodoměrné sestavy alt. vodoměrné šachty

- Řez uložení potrubí

- Podélný profil vodovodní přípojky

Připojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu, šoupátka se zákopovou soupravou a spojkou ISO.

Navrtávací pas bude upřesněn dle materiálu a profilu vodovodního řadu.

Materiál vodovodní přípojky HDPE-RC, SDR 11 s vnější ochrannou vrstvou molekulárně spojenou s potrubím. Potrubí vod přípojky bude uloženo ve spádu min. 0,3 %.

Na potrubí vodovodních přípojek bude připevněn vytyčovací izolovaný vodič průřezu 4 mm$^{?}$ a na obsypu bude uložena výstražná fólie.

Krytí vodovodní přípojky bude min.1,20 m (min. hloubka výkopu je 1,20 m + DN přípojky + 0,1 m podsyp pod potrubí).

V případě, že délka potrubí vodovodní přípojky (od místa napojení na vodovod provozovaný obcí Bukovec po obvodovou zeď napojované nemovitosti) přesahuje 50 metrů, nebo se jedná o napojovanou nemovitost, u které nelze zajistit požadované podmínky pro osazení fakturačního vodoměru, bude fakturační vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě.

Vodoměrná šachta bude osazena u místa napojení vodovodní přípojky na zařízení obce Bukovec (zhruba ve vzdálenosti do 5 metrů od místa napojení) s tím, že pokud to bude technicky možné, bude šachta přednostně umístěna v pozemku tvořícím veřejné prostranství. Vodoměrnou šachtu je možno řešit bez vstupu obsluhy (tzv. tubusovou šachtu - např. typ MODULO)

OBEC BUKOVEC
Bukovec 270, 739 85 Bukovec

Vodoměrná sestava osazená v RD bude tvořena pomocí kulového kohoutu bez odvodnění před vodoměrem (vodoměr dodá obec Bukovec) a kulového kohoutu s odvodněním za vodoměrem. Vodoměrná sestava bude uchycena v držáku a umístěna bezprostředně za prostupem do RD.

Požaduje se aby dodaný materiál splňoval požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb, vyhlášku č.409/2009 a vyhláškou č.37/2001.

Předložená PD bude obsahovat předpokládanou spotřebu vody v hodnotách Qh v l/s, Qmax v l/s, Qpož. l/s

Tyto Zásady pro zřízení vodovodních přípojek napojených na vodovodní síť obce Bukovec byly schváleny na 2. zasedání zastupitelstva obce Bukovec konané dne 19. 11. 2018 usnesením č. 2.32/2018.

Monika Czepczorová
starostka obce