



L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 18724/2023**Zákazník : Obec Bukovec  
Bukovec 270  
739 85 Bukovec**OBECNÍ ÚŘAD**  
**739 85 BUKOVEC**

Došlo: 24-04-2023

Č.j.: *obek/574/2023*

Počet listů: \_\_\_\_\_ Příl.: \_\_\_\_\_

Číslo zakázky : 7662  
Přijem vzorku : 15.3.2023 14:10  
Vyšetření vzorku : 15.3.2023 - 20.3.2023  
Číslo jednací : ZU/09619/2022  
Číslo spisu : S-ZU/09619/2022  
Spisový znak : 2.0.4**Informace o vzorku**

**Vzorek číslo:** 25509  
**Datum odběru:** 15.3.2023 **Čas odběru:** 12:15  
**Název vzorku:** Voda pitná - KR  
**Místo odběru:** Bukovec, obecní vodovod, RD p. Koval, čp. 267  
**Matrice:** voda pitná  
**Vzorkoval:** Kubiček David, DiS.  
**Metoda vzork.:** SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)  
**Způsob odběru:** bodový vzorek  
**Účel odběru:** kontrolní  
**Množství vzorku:** cca 1,1 litru

**Místní měření**

(měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor volný	<0,05	mg/l	max.0,30	A	SOP OV 008.01	-
teplota vzorku	6.0	°C	-	A	SOP OV 042	1°C

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota	
amonné ionty	<0,050	mg/l	max.0,5	A	SOP OV 064	1	-
barva	<5	mg/l Pt	max.20	A	SOP OV 064.02	1	-
dusičnany	3,4	mg/l	max.50	A	SOP OV 064.03	1	10%
dusitany	<0,040	mg/l	max.0,50	A	SOP OV 064.04	1	-
hliník	0,0378	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201	1	20%
CHSK-Mn	0,96	mg/l	max.3,0	A	SOP OV 016	1	25%
chuť	příjemná	-	příjemná	A	SOP OV 062	1	-
konduktivita (25°C)	7,31	mS/m	max.125	A	SOP OV 011	1	10%
mangan	0,0019	mg/l	max.0,050	A	SOP OV 201	1	20%
pach	příjemný	-	příjemný	A	SOP OV 062	1	-
pH	7,2	-	6,5 - 9,5	A	SOP OV 033	1	0,2
zákal	0,45	ZF(n)	max.5	A	SOP OV 044.01	1	20%
železo	0,023	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201	1	20%
absorbance při 254 nm	<0,015	-	-	A	SOP OV 001	1	-

**Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota	
intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 906	1	-
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 900	1	-
koliiformní bakterie	0	KTJ/100ml	max.0	A	SOP OV 900	1	-
abioseston	1	%	max.5	A	SOP OV 916	1	30%
počet organismů	0	jedinci/ml	max.50	A	SOP OV 916	1	-

## Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
živé organismy	0	jedinci/ml	max.0	A	SOP OV 916 <sup>1</sup>	-
počty kolonií při 22°C	18	KTJ/ml	max.200	A	SOP OV 908 <sup>1</sup>	12-28
počty kolonií při 36°C	5	KTJ/ml	max.40	A	SOP OV 908 <sup>1</sup>	2-12

**\* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:**

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

### Výrok o shodě:

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy  **dodrženy**  v rozsahu uvedených limitovaných ukazatelů.

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

### Poznámky k analýze:

Pach: stupeň 0

Chut': stupeň 0

### Upřesnění SOP

SOP OV 001	(ČSN 75 7360)
SOP OV 008.01	(návod firmy HACH)
SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 016	(ČSN EN ISO 8467)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 042	(ČSN 75 7342)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027-1)
SOP OV 062	(ČSN 75 7340)
SOP OV 064.02	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201	(ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 900	(ČSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 906	(ČSN EN ISO 7899-2)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)
SOP OV 916	(ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)

### Místo provedení zkoušky (pracoviště):

<sup>(1)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.


Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Ing. Alena Hrabalová  
**Protokol vyhotovil:** Jana Košárková  
**Počet stran:** 3  
**Dne:** 21.4.2023

  
Mgr. Ivona Smolová  
zástupce vedoucího Centra hygienických laboratoří



---

konec protokolu

